

TERVEYDENSUOJELULAIN 27 § MUKAINEN MÄÄRÄYS / KAIVOLINNAN PÄIVÄKODIN,
KIRKKOPUISTOKATU 13, 94100 KEMI, LAPSILUKUMÄÄRÄN RAJOITTAMISEKSI
TENAVIEN LEPOHUONEESSA

398/11.02.00/2019

YTERJOLJ 25.06.2019 § 46

Valmistelija vs. terveystarkastaja Pauliina Lepistö:

Vs. terveystarkastaja Pauliina Lepistö ja terveystarkastaja Eija Jokinen ovat tarkastaneet Kemin kaupungin omistaman Kaivolinnan päiväkodin tilat 14.3.2019. Tarkastuksessa todettiin, että päiväkodin sisäkäynnin vasemman puoleisten osastojen sisäilma ei täytä kaikilta osin lainsäädännössä asetettuja terveydellisiä vaatimuksia.

Päiväkodin tiloissa olevia ongelmia on käsitelty ympäristöterveysvalvonnassa vuosien ajan ja suoritettussa tarkastuksessa havaittiin, että Tenavien lepohuoneen hiilidioksidipitoisuus ylitti toimenpiderajan, vaikka käytössä oli myös ilmanpuhdistin. Ilma oli aistinvaraisesti tunkkainen myös Taaperoiden lepohuoneessa. Tenavien lepohuoneeseen tehtiin tarkastuksen lisäksi 6.-13.5.2019 hiilidioksidipitoisuuden pidempikestoinen mittaus, jonka tulokset osoittivat, että lepotilan ilmanvaihto toimii puutteellisesti.

Kuuleminen

Kaivolinnan päiväkodin toiminnanharjoittajaa ja tilojen omistajaa on kuultu terveydensuojeluasetuksen mukaisesti asian johdosta 26.4.2019 mennessä. Vastineessaan 26.4.2019 varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rauvala on ilmoittanut, että Taaperoiden ryhmätilassa ei jatka 1.8.2019 alkaen enää lapsiryhmää, vaan tiloja käytetään lyhytaikaisesti muuhun toimintaan. Tenavien tiloissa toiminta jatkuu vastineen mukaan entisellään. Vastineen antamiseen olivat osallistuneet myös päiväkodin johtaja Kirsti Jaakkola ja kunnossapitopäällikkö Risto Verronen. Päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmään ei ole tarkoitus tehdä suuria kunnostustöitä, koska päiväkoti siirtyy uusiin tiloihin niiden valmistuttua.

Päiväkodin johtaja Kirsti Jaakkolalta pyydettiin 20.5.2019 mennessä tarkentavaa selvitystä Tenavien päivälepopaikan uudelleenjärjestelyistä. Selvityksessään 17.5.2019 Kirsti Jaakkola on ilmoittanut, että lapsille järjestetään päivälepotila liikuntasaliin. Muutos tehdään kevään ja alkukesän 2019 aikana. Jatkossa nykyistä päivälepotilaa tulee käyttämään vain pienryhmä, maksimissaan 5-7 lasta.

Sovelletut oikeusohjeet:
Terveysturvallisuuslaki (763/1994) §:t 27
Terveysturvallisuusasetus 17 (1280/1994)
Asumisterveysasetus (545/2015)

Terveysturvallisuuslaki 27 §:n mukaan terveysturvallisuusviranomainen voi kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä, jos terveyshaitta on ilmeinen ja on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä vaaraa, haittaa ei voida korjata tai jos terveysturvallisuusviranomaisen määräystä haitan poistamiseksi ei ole noudatettu, eikä muita tämän lain mukaisia toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä.

OHEISAINEISTO Tarkastuspöytäkirjat ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ AAPO MÄENPÄÄ:

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto merkitsee tiedoksi Taaperoiden ryhmätilan muutoksen lyhytaikaiseen toimintaan varhaiskasvatuksen ilmoituksen mukaisesti.

Meri-Lapin ympäristöterveys- ja joukkoliikennejaosto antaa terveysturvallisuuslain 27 §:n mukaisesti määräyksen lapsilukumäärän rajoittamisesta Kaivolinnan päiväkodin, os. Kirkkopuistokatu 13, 94100 Kemi, Tenavien lepohuoneessa. Tenavien lepohuoneessa voi oleskella yhtäaikaaisesti 5-7 henkilöä. Määräystä on noudatettava 31.8.2019 mennessä.

MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYS- JA JOUKKOLIIKENNEJAOSTO:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT: vs. terveystarkastaja Pauliina Lepistö, p. 040 5681694

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Muutoksenhakuna hallintovalitus

Otteet:

Kemin kaupunki / Kaivolinnan päiväkotitoiminta, Kirkkopuistokatu 13, 94100 Kemi

Kemin kaupunki / Tilapalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi
Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta / valmistelija
