



MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT
Ympäristönsuojelu
Suensaarenkatu 4
95400 Tornio
puh. 050 566 4195
minna.karhunen@tornio.fi

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS
dnro 283/11.01.00/2020

24.3.2020

Ympäristötarkastaja

3 §

Päätöksentekijä

Ympäristötarkastaja Minna Karhunen

Asia

TORNION RAJATÄHTI OY:N KIIINTEISTÖLLE 241-404-6-230/2
OSOITTEESSA TEOLLISUUSKYLÄNRAITTI 15, KEMINMAA,
OLEMASSA OLEVAA JAKELUASEMAA KOSKEVAN
REKISTERÖINTI-ILMOITUKSEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖS
KÄSITTELYMAKSUSTA

Esittely

Toiminnanharjoittaja

Tornion Rajatähti Oy
Teollisuuskylänraitti 15
94450 Keminmaa

Yhteyshenkilö: Juha Kuusimaa
puh. 0400 690995
juha.kuusimaa(at)tupasvilla.fi

Toiminta ja sen sijainti

Jakeluasematoiminta on alkanut vuonna 1988. Toiminta sijaitsee osoitteessa Teollisuuskylänraitti 15, Keminmaa, kiinteistöllä 241-404-6-230/2.

Asemakaavassa tontin kaavamerkintä on KL (liikerakennusten korttelialue).

Ilmoituksen mukaan jakeluaseman tekninen rakenne, polttoaineputkistot, jakelulaitteet, polttoainesäiliöiden täyttöpaikka, jakelualue ja viemärijärjestelmä ovat standardin SFS 3352 version 2014 vaatimusten mukaisia.

Asemalla on kolme polttoainesäiliötä, joiden yhteenlaskettu kokonaistilavuus on 100 m³. Vuonna 1988 on otettu käyttöön kaksi säiliötä (25 m³ DI ja 25 m³ 98), jotka ovat 1-vaippaisia A-luokan automaattisella pinnanmittausjärjestelmällä varustettuja säiliötä.

Vuonna 1993 on otettu käyttöön 50 m³:n 95 -säiliö, joka on 2-vaippainen ylitäytönestimellä ja automaattisella pinnanmittausjärjestelmällä varustettuja A-luokan säiliötä.

Toimipisteet:



Tornion kaupunki
Suensaarenkatu 4
95400 TORNIO



Keminmaan kunta
Rantatie 21
94400 KEMINMAA
sähköposti:
etunimi.sukunimi@tornio.fi

Säiliöt on tarkastettu viimeksi 20.9.2017.

Öljyiset jätevedet johdetaan II luokan erottimeen jakelualueelta, säiliöiden täyttöpaikalta sekä pesuhallin lattiakaivoista. Erottimesta poistuvat vedet johdetaan jäte- ja sadevesiviemäriin. Erotin on varustettu öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä ja viemäriässä on välittömästi öljynerotuskaivon jälkeen näytteenottokaivo ja sulkuventtiilikaivo.

Bensiinihöyryt otetaan talteen bensiinisäiliöiden täytön ja asiakas-tankkausten yhteydessä.

Öljynerotin tyhjennetään tarvittaessa tarkastusten perusteella ja pinnankorkaushälyttimen hälyttäessä. Öljynerottimen öljytilan täyttymistä ilmoittavan hälytysjärjestelmää seurataan. Polttonestesäiliöiden sisällön määrää mitataan ja luovutetun polttonesteen määrästä pidetään kirjaa päivittäin.

Jakeluasemalla pidetään kirjaa polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä.

Ilmoituksen peruste

Polttonesteiden jakeluasemasta, jolle ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 30, 116 §, liite 2). Valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) tulee noudattaa asetuksen voimaantullessa olemassa olleiden jakeluasemien toimintaan viimeistään 1.1.2020, lukuunottamatta asetuksen 18 §:n 4. momentissa mainittuja poikkeuksia, jotka tulevat sovellettavaksi olennaisen muutoksen myötä.

Kyseessä on olemassa olevan jakeluaseman rekisteröinti.

Asian vireilletulo

Asia on tullut vireille 19.12.2019 tehdyllä ilmoituksella.

Asiakirjavalvonta

Säiliöpöytäkirjat viimeisistä tarkastuksista, jotka on tehty 20.9.2017, on toimitettu lukuunottamatta 2-vaippaisen 50 m³ säiliön (95) tarkastuspöytäkirjaa.

Päätös

Ilmoituksen käsittely

Tornion kaupungin ympäristönsuojelu on tarkastanut ilmoituksen ja rekisteröi ilmoitetun toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jakeluaseman tulee täyttää kaikki asetuksen 444/2010 ympäristönsuojeluvaatimukset.

Ilmoituksen perusteella jakeluaseman tarkkailu ja kirjanpito eivät täytä asetuksen vaatimuksia, joten toiminnanharjoittajan tulee

parantaa jakeluaseman tarkkailua ja kirjanpitoa. (YSL 116, 117, VNA 444/2010)

1) Jakeluaseman laitteistojen kunto ja toimintakelpoisuus on tarkastettava määräajoin. Tarkastuksista laadittavat tarkastuspöytäkirjat on säilytettävä ja pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle.

2) Jakelu- ja täyttöalueen päällysteen kunto on tarkastettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti jakelulaitteen ympäristön tiiviyteen sekä jakelualueella näkyviin painaumiin. Tarkastuksessa havaitut vauriot ja puutteet on korjattava viipymättä.

3) Toiminnanharjoittajan on järjestettävä jakeluaseman toiminnan käyttötarkkailu, päästötarkkailu ja vaikutusten tarkkailu.

4) Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jakeluaseman toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on säilytettävä viiden vuoden ajan ja pyydettyessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kirjanpitoon on merkittävä ainakin seuraavat tiedot:

- hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaoituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä;
- öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen hiekan määrästä;
- toiminnassa syntyneiden vaarallisten jätteiden toimituspaikasta ja määrästä;
- polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä;
- häiriöistä ja onnettomuustilanteista;
- toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta;
- henkilökunnan koulutuksesta.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan pykälän 3 mukaan rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu on 540 euroa, mikä vastaa asian käsittelyn kustannuksia. (YsvoT 3 §)

Rekisteröinnistä ja maksupäätöksestä tiedottaminen

Tämä ilmoitus toiminnan rekisteröinnistä ja päätös käsittelymaksusta lähetetään tavallisena kirjeenä ja sähköpostitse Tornion Rajatähti Oy:lle. Lasku käsittelymaksusta toimitetaan verkkolaskuosoitteeseen 003710888584 (välittäjä 003708599126).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 11, 22, 30, 116, 117, 205 §, liite 2;

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014: 27 §; Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010;

Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 20, 22, 23, 31, 43-46, 54, 55, 57, 59
§
Tornion ja Keminmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa,
voimaantulo 1.6.2019 (YsvoT)

Minna Karhunen
ympäristötarkastaja

JAKELU

Tornion Rajatähti Oy
Meri-Lapin ympäristölautakunta

OIKAISUVAATIMUS

Käsittelymaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Käsittelymaksuun ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Rekisteröinnistä ei tehdä hallinnollista päätöstä, joten siihen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Meri-Lapin ympäristölautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Suensaarenkatu 4

95400 Tornio

Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi

Puhelinnumero: 016 43 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös on annettu tiedoksi postitse ja sähköpostitse 24.3.2020