



Ympäristötarkastaja

27.3.2020

6 §

Päätöksentekijä

ympäristötarkastaja Minna Karhunen

Asia

NESTE MARKKINOINTI OY:N KIINTEISTÖLLÄ 851-10-37-1
OSOITTEESSA RÖYTTÄNTIE 1 SIJAITSEVIEN NESTE
–DIESEL-JAKELUPISTETTÄ JA MIEHITETTYÄ ASEMAA KOSKEVIEN
REKISTERÖINTI-ILMOITUSTEN KÄSITTELY JA PÄÄTÖS
KÄSITTELYMAKSUSTA

Esittely

Toiminnanharjoittaja

Neste Markkinointi Oy
PL 95
00095 Neste Oil

Ilmoituksen tekijä: Perttu Kautto
Ramboll Finland Oy
puh. 040 7411 731

Aseman yhteyshenkilö: Pirjo Haasto
Puh. 050 458 9524
pirjo.haasto@neste.com

Toiminta ja sen sijainti

Jakeluaseman (asema 433) ja diesel-pisteen (asema 3823) toiminta on alkanut vuonna 1987. Toiminta sijaitsee osoitteessa Röyttäntie 1, kiinteistöllä 851-10-37-1. Kesko Oy:llä on samalla kiinteistöllä myös pesuhalli, kahvilaravintola sekä myymälä.

Asemakaavassa tontin kaavamerkintä on K (liike- ja toimistorakennusten korttelialue).

Ilmoitusten mukaan jakeluaseman tekninen rakenne, polttoaineputkistot, jakelulaitteet, polttoainesäiliöiden täyttöpaikka, jakelualue ja viemärijärjestelmä jakeluaseman rakentamisen aikaisten (1989) asetusten, määräysten ja standardien mukaisia. Jakeluasemalla on tehty KTMp 415/98 mukaiset muutostyöt. Vanhojen KTMp:n mukaisten vaatimusten suojarakenteiden oleelliset erot nykyvaatimuksiin ovat suojakalvotuksen paksuus, huokosilman tarkkailuputkiston ja/tai säiliökaivannon tarkkailukaivon puuttuminen, huoltokaivojen rakenne, täyttöpaikan purkulaatan mitoitus, täyttöputkiston rakenne sekä jakelualueen rakenne. Truck-asemalla on uusittu tankkauspaikka, maanpäällinen säiliö ja säiliön betonilaatta vuonna 2007. Saman urakan yhteydessä on lisätty HDPE-kalvot ja näytteenottokaivo sulkuventtiilillä (yhteinen miehitetyn jakeluaseman 433 kanssa).

Miehitetyllä jakeluasemalla on neljä polttoainesäiliötä, joiden yhteenlaskettu kokonaistilavuus on 78 m³. Vuonna 1987 käyttöönotetut



säiliöt (21 m³ MPO, 21 m³ 95ER, 26 m³ DIKC ja 10 m³ 98ER) ovat 1-vaippaisia A-luokan ylitäytönestimellä ja automaattisella pinnanmittausjärjestelmällä varustettuja säiliötä. 21 m³ (MPO) säiliö on tarkastettu viimeksi 29.9.2015 ja muut säiliöt on tarkastettu viimeksi 16.6.2016.

Diesel-jakelupisteessä on neljä polttoainesäiliötä, joiden yhteenlaskettu kokonaistilavuus on 122 m³. Vuonna 1991 käyttöön otettu maanalainen säiliö (50 m³ DIKC) sekä vuonna 1987 käyttöön otettu maanalainen säiliö (21 m³ MPO) ovat 1-vaippaisia A-luokan ylitäytönestimellä ja automaattisella pinnanmittausjärjestelmällä varustettuja säiliötä. Vuonna 2007 käyttöön otettu maanpäällinen säiliö (51 m³ DITC) on 2-vaippainen ylitäytönestimellä sekä vuodonilmaisuus ja pinnanmittausjärjestelmällä varustettu säiliö. Lisäksi asemalla on maanpäällinen 10 m³ AdBlue –säiliö, joka on otettu käyttöön vuonna 2015. Maanalainen 50 m³ (DIKC) säiliö on tarkastettu viimeksi 15.6.2016 ja 21 m³ (MPO) säiliö 29.9.2015.

Öljyiset jätevedet johdetaan jakelualueilta, säiliöiden täyttöpaikoilta sekä tiivistyskerrosten salaojista II luokan erottimeen. Pesuhallin lattiakaivosta jätevedet johdetaan I-luokan erottimeen, josta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin. Välittömästi erottimien jälkeen on näyteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.

Asemalle ja Diesel-jakelupisteelle on laadittu riskienhallintaohjelma sekä huolto- ja kunnossapito-ohjelma. Jakelulaitteiden hätäkatkaisimet, öljynerottimien pinnankorkeuden hälyttimet, polttoainesäiliöiden pinnankorkeuden ja ylitäytönestimien hälyttimet sekä sulkuventtiilikaivon venttiilin toiminta tarkastetaan kerran vuodessa. Jakelu- ja täyttöalueen päällysteen kuntoa tarkastellaan aina, kun asemalla käydään.

Öljynerottimen öljytilan täyttymistä ilmoittavaa hälytysjärjestelmää seurataan ympärivuorokautisesti. Säiliöiden vuodonilmaisuuden valvonta on järjestetty säiliössä olevan ja myydyn polttoaineen määrän reaaliaikaisella seurannalla. Öljynerottimet tyhjennetään tarvittaessa tarkastusten perusteella ja pinnankorkeushälyttimen hälyttäessä.

Jakeluasema kuuluu etävalvontajärjestelmään. Asemanhoitajan säännöllisissä tarkastuksissa ja hälytyksien perusteella havaituista poikkeamista ilmoitetaan vikailmoitusmenettelyllä, minkä perusteella tehdään tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Jakeluasemalla pidetään kirjaa hälytyksistä, hälytysjärjestelmien, päällysteiden, säiliöiden ja salaojituksen tarkkailukaivojen tarkastuksista ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä, öljynerotuskaivojen tarkastuksista ja poistetun öljyn ja öljyisen hiekan määrästä, jätteiden määrästä ja toimituksista, polttonesteiden luovutuksesta ja säiliöiden täytöstä, poikkeuksellisista tilanteista ja onnettomuustilanteista, toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä henkilökunnan koulutuksesta.

Ilmoituksen peruste

Polttonesteiden jakeluasemasta, jolle ei tarvita ympäristölupaa, on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (YSL 30, 116 §, liite 2). Valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010) tulee noudattaa lukuunottamatta asetuksen 18 §:n 4. momentissa maittuja poikkeuksia, jotka tulevat sovellettavaksi olennaisen muutoksen myötä.

Kyseessä on olemassa olevan jakeluaseman rekisteröinti.

Asian vireilletulo

Asia on tullut vireille 30.12.2019 tehdyillä ilmoituksilla. Ilmoituksia on päivitetty 27.3.2020.

Päätös

Ilmoituksen käsittely

Tornion kaupungin ympäristönsuojelu on tarkastanut ilmoituksen ja rekisteröi ilmoitetun toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jakeluaseman tulee täyttää kaikki asetuksen 444/2010 ympäristönsuojeluvaatimukset siinä esitetyn siirtymäajan puitteissa. (YSL 116, 117, VNA 444/2010)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti. Taksan pykälän 3 mukaan rekisteri-ilmoituksen käsittelymaksu on 540 euroa, mikä vastaa asian käsittelyn kustannuksia. (YsvoT 3 §)

Rekisteröinnistä ja maksupäätöksestä tiedottaminen

Tämä ilmoitus toiminnan rekisteröinnistä ja päätös käsittelymaksusta lähetetään tavallisena kirjeenä ja sähköpostitse Neste Markkinointi Oy:n ja asemanyhteyshenkilölle Pirjo Haastolle. Lasku käsittelymaksusta toimitetaan verkkolaskuosoitteeseen Neste Markkinointi Oy viitteellä Pirjo Haasto rekisteröinti-ilmoitus Neste as 3823 ja as 433 Röyttäntie 1 Tornio, verkkolaskuosoite 003716264908370A, operaattori Basware Oy välittäjä tunnus BAWCFI22 (tarvittaessa laskujen sähköpostiosoite on NesteMarkkinointiOy_PL54@bscs.basware.com).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 527/2014: 11, 22, 30, 116, 117, 205 §, liite 2;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA) 713/2014: 27 §;
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista 444/2010;
Hallintolaki (HL) 434/2003: 2, 5, 20, 22, 23, 31, 43-46, 54, 55, 57, 59 §
Tornion ja Keminmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaantulo 1.6.2019 (YsvoT)

Minna Karhunen
ympäristötarkastaja

JAKELU

Neste Markkinointi Oy / Pirjo Haasto
Meri-Lapin ympäristölautakunta

OIKAISUVAATIMUS

Käsittelymaksuun tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Käsittelymaksuun ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Rekisteröinnistä ei tehdä hallinnollista päätöstä, joten siihen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Tornion kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Meri-Lapin ympäristölautakunta.

Kirjaamon yhteystiedot:

Suensaarenkatu 4

95400 Tornio

Sähköposti: kirjaamo@tornio.fi

Puhelinnumero: 016 43 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Päätös on annettu tiedoksi postitse 30.3.2020 ja sähköpostitse 27.3.2020